

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 5 月 3 0 日

福島県立いわき翠の杜高等学校長

工事（委託業務）番号	第 2 5 - 7 9 8 9 0 - 0 0 0 1 号
工事（委託業務）名	いわき翠の杜高校トイレ改修工事
質 問 事 項	
・金抜き設計書にアスベスト事前調査費の項目がありませんが、別途と考えてよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
設計時に以下のとおり確認しており、アスベスト事前調査は不要と考えております。 ・管理・特別教室棟は、平成 25 年～平成 26 年に改築しており、石綿の製造・使用等の禁止（平成 18 年）以降の建築物である。 ・給食調理棟は、床タイル、壁タイルが磁器、陶器タイルであり、国土交通省が示すアスベスト建材の一覧に含まれない。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。